

Уважаемые граждане!

В течение декабря 2017 – января 2018 года на территории Омской области произошло три взрыва газовых баллонов, в результате которых погибло 5 человек, травмировано 11 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.

Основной причиной взрывов газа стало несоблюдение правил безопасного пользования. Необходимо помнить и выполнять следующие меры безопасности:

- заполненный сжиженным газом при низкой температуре сверх установленной нормы баллон при нагревании (в теплом помещении) может взорваться и вызвать пожар. Газовый баллон необходимо заправлять на 80-85% от его объема, чтобы при дальнейшем объемном увеличении газа не произошло разрушение (разрыв) баллона и, как следствие, последующее возгорание;

- для безопасного заполнения баллонов установлены следующие предельные нормы (по пропану):

Вместимость баллона, л	5	27	50
Масса газа, кг	2	11,4	21,2

- требуйте контрольной проверки массы газа в баллоне при обмене.

Напоминаем правила пользования сжиженным газом в баллонах:

- использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны;

- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также ни в коем случае не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в помещение температура воздуха, в котором значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.).

